

Bescheinigung

Europapier CE GmbH bestätigt für

myMEDIA 5574 FloorLam Premium

die

Rutschhemmung R11

Das Originalprüfzeugnis liegt Europapier CE GmbH vor.

Prüfverfahren: DIN 51130 (Ausgabe 2010-10)
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft für
Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr.

Ergebnis: Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel: 19,9°
Mittelwert des Verdrängungsraums: nicht geprüft
Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R11
Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: entfällt



Frank Ebner
Sales & Marketing Manager